

■ 適用範囲概要(詳細は認定書・評定書を確認してください)

区画			埋戻し材	最大開口径 (mm)	最大占積率 (%)	最大対応配管・継手〔呼び径〕									取得認証	
構造	最小 区画 厚さ	VP管 HIVP管				VU管	※3 HT管	DV継手 LT/WLT (横枝管)	DV継手 LT (横枝管)	ポリブ テン管	配水用 ポリエチレン管	金属強化 ポリエチレン管 (アルミ三層管)	結露 防止層付 塩ビ管	法規	取得番号	
床	コンクリート ALC	100	モルタル	直管 208 継手125A 182 継手150A 258	直管 63.0 継手125A 68.9 継手150A 47.6	150A	150A	150A	125A (100A)	150A (125A) ※1	100A	—	50A	—	国	PS060FL-1135
				258	70.1	200A ※1	200A ※1	200A ※1,3	—	—	—	—	—	消	KK2021-001号	
	コンクリート	75		208	63.0	150A	—	150A ※3	—	—	100A	100A	—	65A	国	PS060FL-1176
	ALC	100														
中空床	石膏ボード・合板	233.5	シリコン系 シーリング材	160	84.6	100A	100A	100A	—	—	—	—	—	—	国	PS060FL-1119-1
壁	コンクリート ALC	75	モルタル	208	63.0	150A	150A	150A	—	—	—	—	—	—	国	PS060WL-1134
中空壁	強化石膏 ボード	100	シリコン系 シーリング材	211	88.9	150A	150A	150A	—	—	—	—	—	—	消	KK2021-002号
				211	88.9	150A	150A	150A	—	—	—	—	—	消	PS060WL-1133	
壁・中空壁	石膏ボード コンクリート ALC	75		160	(84.6)	100A	100A	100A	—	—	—	—	—	—	消	KK2021-003号
				211	88.9	150A	150A	150A ※3	—	—	—	—	—	—	—	国
		100		262	91.4	200A ※2	—	200A ※2,3	—	—	75A 100A ※1	—	50A	65A	国	PS060WL-1168

※1…2周巻 ※2…2周巻＋鋼製スリーブ(中空壁の場合)

※3…50サイズより大きいHT管は、JIS規格が無いためメーカーにより肉厚が異なります。メーカーの仕様書と認定書を確認のうえ、使用してください。